



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 377/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному профессиональному образовательному учреждению

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или иного обособленного подразделения (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «03» октября 2019 года № 36, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «18» октября 2019 года по 14 час. 00 мин. «05» ноября 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Кузнецова, д.4 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» Трошина А.Н., заместителя директора по АХР Журавлевой Л.Л.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</b>				
1.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий системы оповещения управления эвакуацией людей (далее - СОУЭ) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)	ст.84 п.7 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.3.9 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.06.2021г.	

2.	<p>Не обеспечивается автоматическое переключение цепей питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе - резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	<p>п. 61 ППР в РФ; п. 14.3 НПБ 88-2001 Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</p>	01.06.2021г.	
3.	<p>Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями отсеки потолка коридора (помещение № 59 (литер А1) по техническому паспорту инв. № 23099), ограниченные строительными конструкциями высотой более 0,4 м (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	<p>п.12.20 НПБ 88-2001</p>	01.06.2021г.	
4.	<p>Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями помещения 1-го этажа литер А1 (используются как складские помещения) (помещения № 62-72 по техническому паспорту инв. № 23099) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	<p>п.3, п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"</p>	01.06.2021г.	
5.	<p>Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании дымовых пожарных извещателей (посредством воздействия имитации дыма) – дымовые пожарные извещатели в неисправном состоянии в следующих помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в коридоре корпуса Б (помещение № 17 (литер Б) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в коридоре 1-го этажа корпуса В (помещение № 10 (литер В) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в коридоре 2-го этажа корпуса В (помещение № 6 (литер В) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в препараторской помещения Е-119 (помещение № 7 (литер Б) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в помещение Е- 116 (помещение № 27 (литер Б) по техническому паспорту инв. номер № 23099)</li> </ul> <p>(заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	<p>п. 61 ППР в РФ</p>	01.06.2021г.	

6.	<p>Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя – ручные пожарные извещатели в неисправном состоянии на 1,2 этажах корпуса В (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	п. 61 ППР в РФ	01.06.2021г.	
7.	<p>Не обеспечивается включение световых, речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре после срабатывания пожарных извещателей - система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в корпусе В (1, 2 этажи) в неисправном состоянии (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	п. 61 ППР в РФ	01.06.2021г.	
8.	<p>Не обеспечивается включение световых, звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре после срабатывания пожарных извещателей - звуковые оповещатели в неисправном состоянии в следующих помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у кабинета канцелярии (помещение № 48 (литер А) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в помещении Е-119 (помещение № 7 (литер Б) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в помещении Е-116 (помещение № 27 (литер Б) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- в коридоре (помещение № 59 1-го этажа (литер А1) по техническому паспорту инв. номер № 23099)</li> <li>- в коридоре (помещения № 4,6 2-го этажа (литер А1) по техническому паспорту инв. номер № 23099)</li> </ul> <p>(заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	п. 61 ППР в РФ	01.06.2021г.	
9.	<p>Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях:</p> <p>Корпус А:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кабинет № Г-103 (помещение № 43 (1-го этажа) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- кабинет № Г-201 (помещение № 12 (2-го этажа) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- кабинет № Г-209 (помещение № 27 (2-го этажа) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> <li>- кабинет № Г-214 (помещение № 55 (2-го этажа) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> </ul> <p>Корпус В:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коридор 3-го этажа (помещение № 6 по техническому паспорту инв. номер № 23099);</li> </ul>	п. 61 ППР в РФ; п. 3.22 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.06.2021г.	

	<p>- кабинет № 34 (помещение № 12 (3-го этажа) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</p> <p>- коридор 4-го этажа (помещение № 6 по техническому паспорту инв. номер № 23099);</p> <p>- кабинет № 44 (помещение № 11 (4-го этажа) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</p> <p>(протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 22.02.2018г., заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>			
10.	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в неисправном состоянии в следующих помещениях:</p> <p>- в коридоре № 201 (помещения № 4,6 2-го этажа (литер А1) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</p> <p>- в помещении Е-119 (помещение № 7 (литер Б) по техническому паспорту инв. номер № 23099);</p> <p>- в коридоре 1-го этажа корпуса В (помещение № 10 по техническому паспорту инв. номер № 23099);</p> <p>- в коридоре 2-го этажа корпуса В (помещение № 6 по техническому паспорту инв. номер № 23099)</p> <p>(протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 22.02.2018г., заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 11/Г/2018 от 26.02.2018 г.)</p>	п. 61 ППР в РФ	01.06.2021г.	
<b>Учебный корпус (литеры А, А1, А2)</b>				
11.	<p>Лестничная клетка (помещения № 50 (1-й этаж) и № 59 (2-й этаж) по техническому паспорту инв. № 23099) не отделена от поэтажных коридоров (помещения № 84 (1-й этаж) и № 64 (2-й этаж) по техническому паспорту инв. № 23099) дверями с устройством для самозакрывания</p>	п. 6.18*, п.7.1 СНИП 21-01-97*	01.06.2021г.	
<b>Учебный корпус (литер Б)</b>				
12.	Отсутствует второй эвакуационный выход с этажа здания	п.6.13* СНИП 21-01-97*	01.06.2021г.	
13.	На путях эвакуации – в коридоре (помещение № 17 по техническому паспорту инв. № 23099) у помещения № 2 (по техническому паспорту инв. № 23099) размещены (установлены) различные материалы, оборудование, производственные отходы	п. 36 (б) ППР в РФ	01.06.2021г.	
14.	В производственных помещениях категории Б по взрывопожарной опасности (помещения № 11, 18, 20 по техническому паспорту инв. № 23099) не оборудована система противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п.7.2 СП 7.13130.2013	01.06.2021г.	
15.	Помещение окрасочной камеры (помещение № 6 по техническому паспорту инв. № 23099) не защищено	п.14, таблица 4 НПБ 110-03; приложение А, таблица А.4 СП	01.06.2021г.	

	автоматической установкой пожарной тушения	5.13130.2009		
16.	Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями помещения антресолей помещений № 1 и № 4 (по техническому паспорту инв. № 23099)	п.4 НПБ 110-03	01.06.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.  
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» ноября 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

«05» ноября 20 19 г.

зам. директора по АХР Журавлев А.А.  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
по проверке

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору